


Aqua Softener 再生用流量調節ネジの交換

アクアソフナーの再生用流量調節ネジを交換する場合は、水道の栓をしめてから、下図を参照して取り換えてください。



再生用流量調節ネジの交換

- ① ネジ①をペンチではさみ、反時計回りにまわして、とりはずします。ペンチは、ネジに対して直角にはさんで（ペンチについでいる滑り止めのギザギザがネジにひっかかるように）まわしてください。
- ② 古いネジをはずしたら、新しいネジを時計回りにまわして、ネジ穴にとりつけます（きつく締め付けなくても大丈夫です）。

